


Приложение №5
к Уведомлению запроса цен № _____ от « ____ » _____ 2020г.

И.о директора АО «МГЭС»

 Е.В. Колесников
« 27 » _____ 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку маслоочистительной установки.

1. Общие положения

- 1) Заказчик АО «МГЭС»
- 2) Предмет закупки: маслоочистительная установка «БАФ-2500» для очистки турбинного и трансформаторного масла.

2. Перечень и объёмы поставки

- 1) Весь товар поставляется комплектно одной партией.
- 2) Расходы на транспортировку поставляемого товара до места поставки входят в стоимость заявки/предложения участника.

3. Место, срок и условия поставки:

- 1) Место поставки: склад транспортной компании в г. Бодайбо
- 2) Поставка товаров осуществляется автомобильным транспортом за счет средств поставщика до места поставки. Упаковка, маркировка, условия транспортировки, должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя.
- 3) Срок поставки: 8 недель с момента заключения Договора.

4. Гарантийные обязательства:

- 1) Срок гарантии на оборудование и материалы должен быть не меньше срока гарантии, установленного производителем.

5. Качество товара

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или несоответствующего заявленным требованиям товара

Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Весь товар должен быть упакован в упаковочную тару, обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении. Упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям действующего законодательства, обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении, упаковка должна быть новой, неповрежденной при транспортировке и иметь соответствующую маркировку.

Срок предоставляемой гарантии: в соответствии с установленным производителем товара сроком гарантии на товар.

6. Перечень поставляемого товара**Мобильный блок адсорбера с фильтрацией – 2 шт.**

Установка предназначена для адсорбционной очистки (снижение кислотности и удаления воды адсорбционным способом), фильтрации а также для заливки трансформаторного масла под давлением в различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении).

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Показатель |
|----------|--|--------------------|------------|
| 1 | Производительность | м3/час | 2,5 |
| 2 | Параметры обработанного масла | | |
| 2.1. | Массовое влагосодержание | г/г (ppm) | 10 (10) |
| 2.2. | Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| 2.3. | Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| 3 | Технические характеристики установки | | |
| 3.1. | Объем сорбционного фильтра | л | 100 |
| 3.2. | Объем очищенного масла до замены адсорбера, не менее | т | 50 |
| 3.3. | Давление рабочее | кг/см ² | 4 |
| 3.4. | Напряжение трехфазной сети, 50 Гц | В | 380 |
| 3.5. | Общая мощность установки | кВт | 2 |
| 3.6. | Диапазон рабочих температур | °С | 0...+40 |
| 4 | Дополнительно | | |
| 4.1. | Цеолит NaA – 200 кг. | | |
| 4.2. | Комплект дополнительных фильтров мешочного типа 25 мкм – 2 шт., 5 мкм – 5шт., 3-мкм – 2шт. | | |
| | | | |

Разработано:

Менеджер

Мастер мехгруппы



И.Н. Семенова

А.С. Трухин