

Утверждаю
И.о. Директора АО «Мамаканская
ГЭС»

Н.В. Подыногин

« _____ » _____ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сборного заводского ограждения

для Мамаканской ГЭС

Заказчик: АО «Мамаканская ГЭС»

| № п/п | Параметры | Показатель |
|-------|---|---|
| 1 | Периметр ограждения | 573 м |
| 2 | Высота основного ограждения | 2,5 м |
| 2.1. | Материал панели ограждения | Стальной горячеоцинкованный пруток с полимерным покрытием диаметром 5мм |
| 2.2. | Размер ячейки ограждения | 55 x150 мм |
| 3 | Глубина ограждения от противоподкопа | 0,5 м |
| 3.1. | Материал панели ограждения от противоподкопа | Стальной горячеоцинкованный пруток с полимерным покрытием диаметром 5мм |
| 3.2. | Размер ячейки ограждения от противоподкопа | 55 x150 мм |
| 4. | Количество ворот | 1 шт. |
| 4.1. | Распашные ворота с электроприводом с выводом на пост охраны | 2 створки по 3 м., высота 2,5 м. |
| 5. | Количество калиток | 3 шт. |
| 5.1. | Размер калитки | 1,2мx2,0м |
| 6. | Спиральный барьер безопасности | 573 м |
| 6.1. | Материал | Профиль - армированная колючая лента |
| 6.2. | Диаметр спирали | 500 мм |

Заместитель директора
по экономической безопасности
05.12.2016 г.

В.Г. Канчер