

Утверждаю:
Директор АО «МГЭС»


Д.В. Гришак

«31» 07 2018г.

**Техническое задание
на приобретение кабелей 0,4 кВ питания электроприемников ОРУ-110 кВ,
пристроя служебного корпуса и гребня плотины.**

1. Назначение и область применения кабелей.

Кабели предназначены для подачи напряжения 0,4 кВ на электроприемники ОРУ-110 кВ, пристроя служебного корпуса и плотины МГЭС.

В зависимости от потребляемой мощности электроприемников и их модификации (трехфазные, однофазные), а также по условиям внешней среды, кабели подразделяются на марки (типы), имеющие различные типы оболочек и изоляций.

Так же токопроводящие жилы кабелей выполняются из различных металлов и различного сечения, для обеспечения токовой нагрузки.

2. Объем закупаемой продукции

Приобрести кабели питания электроприемников ОРУ-110 кВ, пристроя служебного корпуса и гребня плотины в следующем объеме:

1. Кабель ВВГнг(А)-LS 4x4 - 0,66/1кВ	160 м
2. Кабель ВВГнг(А)-LS 4x16 - 0,66/1кВ	65 м
3. Кабель ВВГнг(А)-LS 4x35 - 0,66/1кВ	180 м
4. Кабель ВВГнг(А)-LS 4x50 - 0,66/1кВ	150 м
5. Кабель ВВГнг(А)-LS 4x120 - 0,66/1кВ	300 м

3. Срок поставки в течение 30 календарных дней с момента заключения договора

Начальник ПТО

Начальник ЭТЛ

Главный инженер

 Моськин А.В.

 Павловский А.А.

 Смирнов А.Е.