


УТВЕРЖДАЮ:

Директор  
АО «МГЭС»

 /  
«    »    2018 г.


### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку турбинного масла марки ТП-30.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Исходные данные и характеристики	
1	Место положения объекта	АО «Мамаканская ГЭС», РФ, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, улица Красноармейская, 15. Телефон 8(39561)74-747, факс 8(39561)74-262 <a href="mailto:info@manges.ru">info@manges.ru</a> <a href="http://www.manges.ru">www.manges.ru</a>	
2	Целевое назначение	Проведение капитального ремонта, доливка масла.	
3	Технические требования	Показатели	Норма
		Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	41,4-50,6
		Индекс вязкости, не менее	95
		Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	0,5
		Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С не ниже	190
		Температура застывания, °С не выше	-10
		Массовая доля механических примесей, %(масс.), не более	отсутствие
		Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей, % (масс.), не более	отсутствие
		Массовая доля фенола, % (масс.), не более	отсутствие
		Зольность базового масла,	<b>0,005</b>

		%, не более	
		Число дезмульсации, с, не более	210
		Коррозия на стальном стержне	отсутствие
		Коррозия на медной пластинке, группа	1
		Цвет, ед. ЦНТ, не более	3,5
		Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup> , не более	895
4	Объем	10 тонн	
5	Место доставки	АО «Мамаканская ГЭС», РФ, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, склады заказчика.	
6	Общие требования	Товар должен быть новым, в таре не более 300л, технические характеристики должны соответствовать нормативной документации ТУ 0253-016-65611335-2016.	

и.о. мастера мех/гр

Петрушин О.В. 

гл. инженер

