

СОГЛАСОВАНО

« _____ » _____ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор АО «Мамаканская ГЭС»

Д.В. Гришак

«Мамаканская ГЭС» 2018г.

Для документов

Техническое задание

на проведение капитального ремонта гидроагрегата № 1 Мамаканской ГЭС с выемкой ротора и турбины, с полной разборкой рабочего колеса, диагностикой электрической части генератора, с неразрушающим контролем узлов и деталей металла турбины и водного тракта, с определением остаточного ресурса гидроагрегата и продлением срока его эксплуатации.

№	Показатели	Содержание				
1.	Способ закупки	Запрос предложений				
2.	Вид продукции	Сложная				
3.	Наименование продукции (предмет договора)	На проведение капитального ремонта гидроагрегата № 1 Мамаканской ГЭС с выемкой ротора и турбины, с полной разборкой рабочего колеса, диагностикой электрической части генератора, с неразрушающим контролем узлов и деталей металла турбины и водного тракта, с определением остаточного ресурса гидроагрегата и продлением срока его эксплуатации. ОКВЭД 401012 ОКНО 94209918 ОКЕИ 246 Кол-во (объем) 1				
4.	Начальная (максимальная) цена лота, руб. с НДС (18%)	Не задана.				
5.	Ориентировочные сроки начала и окончания работ	Начало работ		Окончание работ		
6.	Организатор закупки (заказчик)	АО «Мамаканская ГЭС», РФ, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, улица Красноармейская, 15. Телефон 8(39561)74-747, факс 8(39561)74-262 info@mamges.ru www.mamges.ru				
7.	Заказывающее подразделение	АО «Мамаканская ГЭС», РФ, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, улица Красноармейская, 15. Телефон 8(39561)74-747, факс 8(39561)74-262 info@mamges.ru www.mamges.ru				
8.	Поставщик (при закупе у единственного поставщика/источника)					
9.	Место выполнения работ	АО «Мамаканская ГЭС», РФ, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, улица Гидростроителей, 2. Телефон 8(39561)74-747, факс 8(39561)74-262 info@mamges.ru www.mamges.ru				
10.	Поставленная задача	Работы по капитальному ремонту, определению остаточного ресурса гидроагрегата и продлению срока его эксплуатации выполнить в соответствии: 1. Годовому графику ремонтов энергетического оборудования				

		АО «МГЭС», согласованного Иркутским РДУ (от 20.11.17г.); 2. Предписаниям Ростехнадзор № 16/128-ГТС от 25.05.17г., № 16/227-ГТС от 21.12.17г. Работы провести в соответствии следующим нормативным документам 1. СО 153-34.20.501-2003; 2. СО 34.04.181-2003; 3. СТО РусГидро 02.03.77-2011 (СТО 70238424.27.140.039-2009); 4. СТО 70238424.27.140.031-2010; 5. СТО 70238424.27.140.001-2011; 6. СТО 17330282.27.140.006-2008; 7. СТО 17330282.27.140.005-2008; 8. СТО 17330282.27.140.008-2008; 9. Методика оценки технического состояния основного технологического оборудования, линий электропередачи, электрических станций и сетей. 10. СТО 17330282.27.140.003-2008; 11. СТО РусГидро 02.03.70-2011; 12. СТО РусГидро 04.01.74-2011; 13. СТО РусГидро 02.01.059-2011;
11.	Порядок оплаты	Порядок оплаты по договору устанавливается с Типовыми расчетами по договорам, заключаемых с контрагентами, плательщиком по которым является АО «Мамаканская ГЭС»
12.	Ссылка на позицию Плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.	
13.	Приложение к ТЗ	


Примечание:

Участник закупки обязан подтвердить заявленную в коммерческом предложении сумму соответствующим сметным расчетом.

Сведения о НМЦ должны быть указаны с учетом командировочных расходов, расходов на проезд специалистов, перебазировку техники, оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ, уплату всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства.

Главный инженер

Начальник ПТО



Смирнов А.Е.

Моськин А.В.