

**Опросный лист № 3**  
на электродвигательный привод ПД-14 УХЛ1

Заказчик АО "Мамаканская ГЭС"

код города/телефон 8(39561) 5-61-22 доб.44300

Ф.И.О. руководителя предприятия директор Гришак Дмитрий Витальевич

Место установки ОРУ-110 кВ

Приводы ПД-14 УХЛ1 предназначены для электродвигательного оперирования разъединителями и заземлителями наружной и внутренней установки.

Максимальный крутящий момент на валу привода 650 Нм.

№	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Напряжение питания привода, В	230/400 переменное трехфазное	<input checked="" type="radio"/>
		230 переменное однофазное (по заказу)	<input type="radio"/>
		220 постоянное	<input type="radio"/>
2	Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В	220 постоянное	<input checked="" type="radio"/>
		110 постоянное (по заказу)	<input type="radio"/>
3	Наличие выносного блока управления по заказу *	<b>трехфазное оперирование</b> главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока	<input type="radio"/>
		<b>трехфазное оперирование</b> главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных блоков	<input type="radio"/>
		<b>пофазное оперирование</b> главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока	<input type="radio"/>
		<b>групповое оперирование</b> тремя однополюсными разъединителями с одного выносного блока	<input type="radio"/>
4	Дополнительные требования		
5	Количество приводов заказа		9

Начальник ЭТА *[Подпись]* *[Подпись]* *[Подпись]*