

Опросный лист №8
на поставку детектора утечки элегаза SF6.

Заказчик: АО «Мамаканская ГЭС»

тел. 8(39561)5-60-15 доб. 44-527

Ф.И.О. руководителя: директор Гришак Дмитрий Витальевич

Детектор утечки элегаза предназначен для поиска, локализации и оценки интенсивности утечек элегаза SF6 в коммутационном и другом оборудовании с элегазовой изоляцией.

Основные технические данные:

№ п/п	Показатель	Характеристика
1	Конструкция	Переносной прибор в компактном корпусе с гибким сенсором. Поставляется в прочном транспортировочном чемодане.
2	Выбор диапазона сенсора	Автоматический, начиная с самого чувствительного диапазона и переключаемый в сторону понижения чувствительности по мере приближения к источнику утечки.
3	Визуализация индикации	7 светодиодных индикаторов диапазона измерения и акустический сигнал
4	Минимальная детектируемая утечка	5 r SF6
5	Время отклика t90	1 секунда
6	Окружающая влажность	Макс 90% относительной влажности, без конденсации во время работы

Разработано

Менеджер ПТО



И.Н. Семенова

Согласовано:

Начальник ЭТЛ



А.А. Павловский