

Утверждаю:
Директор АО «МГЭС»

Гришак Д.В.
« » 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение установки АИД 70М для проведения высоковольтных испытаний

1. Общие положения

1.1. Заказчик АО «МГЭС»

1.2. Предмет закупки: установка для проведения высоковольтных испытаний.

2. Перечень и объемы поставки

2.1. Все материалы и оборудование поставляются одной партией.

2.2. Расходы на транспортировку товара до места поставки входят в стоимость заявки/предложения участника.

2.3. Перечень и объемы поставки:

Наименование	Основные технические характеристики
Измерительная система	Диапазон измерений напряжений: - выпрямленного тока (амплитудное значение) от 1,0 до 100 кВ; Основная относительная погрешность: $\pm 0,1 \%$ - переменного тока (действующее значение) от 1,0 до 200 кВ. Основная относительная погрешность: $\pm 0,12 \%$
Амперметр цифровой	Пределы измерения силы постоянного и переменного тока: 5-10-20-50 мА. Основная приведенная погрешность не более 0,1% от предела измерения.
Нагрузка активная высоковольтная	Номинальное сопротивление 6-7 МОм, рабочее напряжение 70кВ, мощность 700Вт; Номинальное сопротивление 65-70 МОм, рабочее напряжение 70 кВ, мощность 70 Вт; Номинальное сопротивление 0,7-0,8 МОм, рабочее напряжение 50 кВ, мощность 2000 Вт; Номинальное сопротивление 2-2,5 МОм, рабочее напряжение 50 кВ, мощность 1000 Вт; Номинальное сопротивление 20-25 МОм, рабочее напряжение 50 кВ, мощность 100 Вт
Конденсатор высоковольтный	Номинальная емкость 0,25 мкФ, рабочее напряжение 100 кВ
Штанга для наложения переносного заземления	Класс напряжения 110 кВ

3. Место, срок и условия поставки:

3.1. Место поставки: 666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский район, склад транспортной компании в Бодайбо.

3.2. Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом за счет средств поставщика до места поставки. Упаковка, маркировка, условия транспортировки, должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях производителя.

3.3. Срок поставки: «15» марта 2022г.

4. Общие технические требования к поставляемым материалам:

4.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать требованиям законодательства РФ, а также положениям ГОСТ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

4.2. Безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в упаковку завода-изготовителя в соответствии с действующим на территории РФ стандартами и техническими условиями. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при его перевозке любым видом транспорта, транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранения в течение гарантийного срока, которая будет способна предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки до места доставки. Упаковка товара не подлежит возврату Поставщику. Упаковка не должна иметь значимых механических повреждений. Поставщик обязан заменить любой товар, повредившийся вовремя перевозки в результате неправильной упаковки или других причин, связанных с доставкой.

4.4. Маркировка должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Операционный директор

Заместитель начальника ЭТЛ



Е.В. Колесников

Д.П. Розинкин